

Số: 2329/BC-PCTN

Tây Ninh, ngày 23 tháng 12 năm 2014

BÁO CÁO

Đoàn ĐBQH sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIII

Ngày 04/12/2014, Đoàn Đại biểu Quốc Hội tỉnh Tây Ninh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại Huyện Dương Minh Châu sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII. Tại buổi tiếp xúc, có một ý kiến, kiến nghị liên quan đến Ngành điện cụ thể như sau:

“Đường điện tổ 13, ấp Phước Bình 1, từ năm 2004 tổ điện đã bàn giao cho Ngành điện quản lý, thời điểm này chỉ có 13 hộ sử dụng nên điện áp ổn định, đến nay Điện lực cho nhiều hộ sử dụng sản xuất tưới tiêu nên điện yếu vào giờ cao điểm. Đề nghị xem xét nâng cấp” (ý kiến của Ông Nguyễn Văn Oanh).

Qua kiểm tra và khảo sát thực tế khu vực cử tri kiến nghị, Công ty Điện lực Tây Ninh xin báo cáo như sau:

1. Hiện trạng lưới điện khu vực:

Lưới điện trên do Hợp tác xã Công nghiệp điện Dương Minh Châu bàn giao cho Ngành điện quản lý theo chủ trương của tỉnh vào ngày 22/9/2004 gồm có:

- Trạm hạ áp đầu nối: TBA 75kVA trụ 253/8/84 đường dây 22kV Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 478TN.

- Dây dẫn: 2xAV50mm² từ trụ 253/8/88B đến trụ 253/8/88B/28.

- Trụ: 28 trụ BLR 4,5m÷5,5m.

- Bán kính cấp điện: Từ trụ 253/8/84 đến trụ 253/8/88B/28: 1.250 mét.

- Chất lượng điện áp:

+ Đầu nguồn: U = 228V;

+ Cuối nguồn: U = 190V.

- Số hộ sử dụng điện đầu nối vào đường dây: 38 khách hàng.

Trước khi bàn giao, khu vực trên chỉ có 13 hộ sử dụng điện chủ yếu để thấp sáng sinh hoạt gia đình. Đến nay, đã có 38 hộ vừa thấp sáng sinh hoạt, vừa sản xuất tưới tiêu mãng cầu, mía, mì... với công suất lớn, do đó điện áp vào giờ cao điểm tưới tiêu khoảng 190 volt.

Ngoài ra, do khu vực trên chưa có đường giao thông nông thôn nên lưới điện đang được kéo sâu vào các lô cao su, vì phạm an toàn hành lang lưới điện.

2. Phương án khắc phục theo kiến cử tri:

Để giải quyết tạm thời tình trạng sụt áp nêu trên, Ngành điện đã có kế hoạch sửa chữa lớn lưới hạ áp dự kiến trong quý III năm 2015.

Ngoài ra, để giải quyết triệt để tình trạng trên, Ngành điện cần phải đầu tư đường dây trung hạ áp và trạm biến áp (do bán kính cấp điện xa 1.250 mét). Tuy nhiên, việc giải phóng mặt bằng thi công và đảm bảo hành lang an toàn lưới điện theo quy định là rất khó khăn do hệ thống lưới điện kéo sâu vào các lô cao su. Vì vậy, Ngành điện cần có sự hỗ trợ từ các cấp chính quyền địa phương và nhân dân khu vực trong công tác giải phóng mặt bằng, khi địa phương thỏa thuận bàn giao được mặt bằng cho Ngành điện, khi đó thì Ngành điện mới có kế hoạch đầu tư đường dây trung hạ áp và trạm biến áp cho khu vực trên

Trên đây là báo cáo nội dung liên quan đến Ngành điện của cử tri huyện Dương Minh Châu sau kỳ họp thứ 8, Quốc Hội khóa XIII. Công ty Điện lực Tây Ninh kính báo cáo đến Đoàn Đại biểu Quốc hội.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐND, UBND tỉnh "thay báo cáo";
- Sở Công thương "thay báo cáo";
- Lưu VT, KD (LTN.5).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Đỗ Anh Dũng